

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00623/25

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновое с условными диаметрами 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным приводом, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – У, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 1, условным наименованием «30с41нж».

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновое с условными диаметрами 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным приводом, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – У, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 1, условным наименованием «30с41нж»:

Зд 50/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж», Зд 80/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж», Зд 100/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж»,
Зд 150/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж», Зд 200/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж», Зд 250/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж»,
Зд 300/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж», Зд 400/1,6(Р)-Ф.У1-«30с41нж»;

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновое с условными диаметрами 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным приводом, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – ХЛ, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 1, условным наименованием «30лс41нж»:

Зд 50/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж», Зд 80/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж», Зд 100/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж»,
Зд 150/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж», Зд 200/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж», Зд 250/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж»,
Зд 300/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж», Зд 400/1,6(Р)-Ф.ХЛ1-«30лс41нж»;

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновое с условными диаметрами 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, электрическим приводом с номинальным напряжением питания 380 В, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – У, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 1, условным наименованием «30с941нж»:

Зд 50/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж», Зд 80/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж», Зд 100/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж»,
Зд 150/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж», Зд 200/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж», Зд 250/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж»,
Зд 300/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж», Зд 400/1,6(Э380)-Ф.У1-«30с941нж»;

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновое с условными диаметрами 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, электрическим приводом с номинальным напряжением питания 380 В, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением по ГОСТ 15150 – ХЛ, категорией размещения по ГОСТ 15150 – 1, условным наименованием «30лс941нж»:

Зд 50/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж», Зд 80/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж»,
Зд 100/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж», Зд 150/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж»,
Зд 200/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж», Зд 250/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж»,
Зд 300/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж», Зд 400/1,6(Э380)-Ф.ХЛ1-«30лс941нж»,

выпускаемые по ТУ 3741-008-43179794-2009 «Задвижки клиновое стальные с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа, PN 2,5 МПа, PN 4,0 МПа, PN 6,3 МПа, PN 16,0 МПа. Технические условия» с изм. № 49.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Иванов Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00623/25

Серия **RU**№ **0579934**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Муромский завод трубопроводной арматуры». Место нахождения: 602267, Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 10. Адрес места осуществления деятельности: 602267, Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 10. Номер государственной регистрации: 1023302151289. Номер телефона: +7 (49234) 3-61-61. Адрес электронной почты: mail@mztra.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Муромский завод трубопроводной арматуры». Место нахождения: 602267, Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 10. Адрес места осуществления деятельности: 602267, Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 10.

ПРОДУКЦИЯ

Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновые в модификациях: (см. Приложение № 1073564), выпускаемые по ТУ 3741-008-43179794-2009 «Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа, PN 2,5 МПа, PN 4,0 МПа, PN 6,3 МПа, PN 16,0 МПа. Технические условия» с изм. № 49. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 639 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1050/А1 от 18.06.2025 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Барминым Дмитрием Игоревичем, Лебедевым Алексеем Николаевичем; Протокола № 049-2025 от 25.06.2025 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПДК15 от 16.04.2015 г.); Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание технических решений ОТР 001/2025-МЗТА «Задвижки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических» от 11.03.2025 г. (пункты 3.1-3.8.1, 3.9-3.11 применимы к задвижкам установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновых в модификациях с ручным пуском; пункты 3.1-3.12 применимы к задвижкам установок водяного и пенного пожаротушения автоматических клиновых в модификациях с электрическим приводом). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 04.06.2025 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.06.2025

ПО

26.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Иошченко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)